

Опросный лист

Место установки

оп. №64 ВЛ-10 кВ №11 Машзавод-1 ПС 35/10 кВ
Некрасово

Характеристика реклоузера TER_Rec15_A11_L5M

Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения,
Механический ресурс, циклов
Коммутационный ресурс при
номинальном токе, циклов ВО

10

630*

12,5

30000

50

Климатическое исполнение

Время автономной работы от АКБ

Масса коммутационного модуля,

Масса шкафа управления, кг

Степень защиты изделия
оболочками (ГОСТ 14254-69)

УХЛ 1

24

68

40

IP 54

Кол-во трансформаторов собственных нз

Интеграция в SCADA

1

+

2

GPRS / IEC 60870-5-104

ВОЛС (SFP) / IEC 60870-5-104

ВОЛС (SFP) / Modbus TCP

+

Количество разъединителей

Услуги

0

1

2

ПИР

СМР

ПНР

Сведения о доставке

Адрес: Ярославская область, р.п. Некрасовское,
ул. Советская, д. 178 А

Дополнительные требования

Вакуумный реклоузер Rec15 с функцией
коммерческого учета производства ООО "Таврида
Электрик"

Информация об организации, заполняющей опросный лист

Наименование

АО "ЯрЭСК"

Ф.И.О., должность сотрудника

Дзыба Максим Алексеевич, и.о. начальника
Некрасовского участка

Контактный телефон, факс, e-mail

+7-901-276-68-47

"12" 05 2025 г.

Подпись ответственного за заполнение
опросного листа:



*реклоузер может быть применен на ток до 800А по согласованию с изготовителем